



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BK/NEF/00053-1/2026

Ügyintéző: Molnár Andrea

Telefon: 76/896-309

Tárgy: fürdővízprofil felülvizsgálat

HATÁROZAT

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljárásában **Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény** (6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.) által üzemeltetett **Dunapataj -Szelidi-tó Nagystrand fürdővízprofilját felülvizsgálat és azt az alábbiak szerint frissíti:**

1. *A fürdővíz neve:* **Dunapataj Szelidi-tó, Nagystrand**
2. *A fürdővíz rövid neve:* **Szelid strand**
3. *A fürdővíz azonosító jele:* **HUBW 00304**
4. *Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:* **N 466261 E 190446**
5. *Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:*

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)

+36 76) 896-300; nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

(6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)

+36 79) 521-240; vizugy@bacs.gov.hu

6. *Az üzemeltető megnevezése:*

Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.)

+36 78) 425-707

dti@patajnet.hu

7. *A felülvizsgálat indoka:*

A fürdővíz osztályozása alapján a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhely kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.)

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Közegészségügyi Osztály

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.

☎76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu

Hivatali kapu: BKMKNHSZ; KRID: 312011757

Kormányrendelet 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját felülvizsgálni, illetve frissíteni szükséges. A fürdővíz osztályozása jó minősítésről kiválóra változott.

8. *A fürdővíz aktuális osztályozása:* **Kiváló**
9. *A fürdővíz profil során következő felülvizsgálata:* a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.
10. *Tagállam:* **Magyarország**
11. *Régió / megye:* **Dél-alföldi Régió/ Bács-Kiskun Vármegye**
12. *Település megnevezése:* **Dunapataj**
Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.)
(+36 78) 425-042; hivatal@dunapataj.hu; www.dunapataj.hu
13. *A víz földrajzi neve:* **Szelidi-tó**
14. *A fürdővíz, illetve a fürdővíz vízgyűjtő területére vonatkozó adatok:*

Szelidi-tó

A Szelidi-tó tulajdonosa és vagyonkezelője Dunapataj Nagyközség Önkormányzata.

A Szelidi-tó a Dunából a holocén korban lefűződött jellegzetes morotva-tó. Alakjában felismerhető a régi meder kanyargása. Környezete a Duna holocénkori magas ártere. A Szelidi-tó Dunapatajtól K-re 5 km-re, Kalocsától É-ra 15 km-re helyezkedik el.

Jelentős szikes tavunk, melynek vize nátrium-karbonátokon és magnéziumsókon kívül nátrium-kloridot és jodidot is tartalmaz. Vízének összetétele és ehhez alkalmazkodott különleges élővilága miatt a „Project aqua” nemzetközi biológiai program keretében kutatott és tudományos érdekből megóvásra javasolt terület.

A tó síkvidéki jellegű területen, a Duna-Tisza-közi hátság pleisztocén rétegsorán helyezkedik el. Az átlagos terepszint a tó környezetében 93,3 mBf.

A tó környezetében csak néhány homokbucka emelkedik a terepszint fölé, a maximális terepszint különbség mindössze 5-6 m.

A tó medrét homokos alapkőzetten elhelyezkedő homokos vályog alkotja.

A Szelidi-tó vízutánpótlását a vízgyűjtő területéről érkező csapadék mellett a Kékesi-réti-csatornán keresztül lehet megoldani. A Kékesi-réti-csatorna a Fűzvölgyi-főcsatorna végéből (az ún. osztóműtárgynál) indul és végszelvénye a Szelidi-tóba vezet, de előtte ágazik ki az ún. Megkerülő-csatorna.

A veszteségek pótlására egész évben lehetőség van a Kiskunsági-főcsatornából kivezetve a Fűzvölgyi- és a Kékesi-réti-csatornán keresztül. Azonban a korábbi évek tapasztalata alapján, amikor az édesvízzel történő vízpótlás miatt a tó majdnem kiédesült.

Az előbbieket miatt más megoldást kellett választani: a téli csapadékot az 1,75 millió m³ víz tározására alkalmas Kékes-réti tározóban tározzák, majd tavasszal, amikor a víz sótartalma kiegyenlített, ellenőrzés után a vizet a Szelidi-tóba engedik. Amennyiben belvizes csapadékos időszak alakul ki jelentős víztöblettel, úgy lehetőség van a tározót megkerülve a Megkerülő-csatornán keresztül a fölösleges vízmennyiség elvezetésére. A tó alsó (D-i) végéből ágazik ki a Szelidi-tavi csatorna, ami a Megkerülő-csatornán érkező víz mellett a tó esetleges vízfeleslegének levezetésére is alkalmas. Befogadója a Sárközi vízrendszer É-i határát alkotó Csorna-Foktői csatorna.

A Szelidi-tó déli partja üdülőterület. Partján egyre bővülő üdülőfaló alakult ki. A tavat az üdülők fürdőzés mellett horgászatra is használják. A tónak és közvetlen környezetének

359,7 ha-os területét az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1976. OTvH számú határozata nyilvánította védetté. A védelem célja az üdülés, a horgászat és a természeti értékek megővésének összehangolásával a tó élővilágának fenntartása.

Hidrológiai jellemzők

Vízszintingadozás (LKV és LNV cm-ben, KKV és KNV cm-ben):

KV: 180 cm

KÖV: 241 cm

NV: 302 cm

KNV: 270 cm

KKV: 213 cm

Vízszintingadozás (KNV-KKV, cm): 57 cm

Átlagos vízmélység (középvízi): 260 cm

Legnagyobb vízmélység (középvízi): 560 cm

A tó térfogata :

KV esetén: 965.000 m³

KöV esetén: 1.120.000 m³

NV esetén: 1.149.000 m³

Üzemi vízszinthez tartozó felület: 51,6 ha

Morfológiai jellemzők:

Mederviszonyok

Meder kerülete (középvízi): 8,8 km

Állóvíz szélessége (holtág esetén): 120-220 m

Állóvíz hossza (holtág esetén): 5.000 m

Mederanyag: homokos agyag

Meder benőtsége: A parti sávban nád, a nádasok előtt gyökerező hínár 39%

Nyíltvíz felülete: 61%

Vízminőség:

Vízkémia

A víztesten eddig végzett vízkémiai vizsgálatok alapján a víztest a Na-Cl-HCO₃-os közepesen szikes víz. Vezetőképessége a víz bevezetésekor lehet alacsonyabb (min. érték 1990-2006 között 575 µS/cm), általában azonban a szikes jellegnek megfelelően magas (maximum 1990-2006 között: 3300 µS/cm, átlag 1837 µS/cm). Szervesanyag terhelése változó, növényi tápanyagtartalma közepes. Oldott oxigéntartalma általában megfelelő.

A vízkémiai vizsgálatok legszembetűnőbb tapasztalata, hogy a tó vizének oldott ásványi anyag tartalma lecsökkent a vízpótlást biztosító csatornarendszer megépülte után (1974). A Duna vizének bevezetését követően a sókoncentráció változása egyértelműen a tó vizének kiédesülését mutatta. 1973 és 1976 között literenként több, mint 1000 mg-mal kisebb lett a víz sótartalma, legtöbbször nem érte el az 1000 mg/l-es koncentrációt. Mindhárom domináns ion (Na, HCO₃, Cl) mennyisége lecsökkent a vizsgált időszakban. A 90-es évek elejétől a tó vízpótlása a Kékesi-rét vízkészletéből történik, ami a réten pihentetett felszíni és felszín alatti szikes jellegű vizeket foglalja magába.

Két évtizedes stagnáló időszak után az 1990-es évek végén ismét emelkedni kezdett a Szelidi-tó sókoncentrációja. Már 1997-ben 1000 mg/l felett volt az éves átlagérték, ami ezt követően folyamatosan tovább növekedett, így újra megközelítette a vízszabályozás előtti 2000 mg/l körüli átlagértéket.

Az erősen sós, illetve sajátos sóösszetételű vízben egyedi mikroszkopikus növény- és állatvilág alakult ki. A tó vize jellemzően magas jódtartalmú víz, ez adja gyógyhatását, mert felszívódik a bőrön keresztül. Az ide látogatók első észrevétele, hogy ez a szikes víz bársonyos tapintású. Ezt a tulajdonságát mind a mai napig megőrizte a tó.

A víztestet érő terhelések között főként diffúz szennyezésekkel kell számolni. A tó közvetlen közelében lévő üdülőterület potenciális diffúz szennyező forrásként kezelhető a felszíni lefolyások és a talajvízen keresztül történő átszivárgás miatt. A tó környezetében lévő, mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területekről diffúz mezőgazdasági eredetű szennyezéssel kell számolni (trágya, műtrágya kimosódás, növényvédő szerek megjelenése). A tó parti része erősen növényes (alámerült hínárnövényzet, nádas), az elpusztult növényzet a szerves anyagterhelést növeli.

15. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:

A Szelidi-tó vizének biológiai minőségét megszabja a szikes jelleg. A fitoplankton domináns szervezetei a fonalas kékalgák, melyek nyár végére tömegesen elszaporodva szinte rendszeresen vízszíneződést, esetleg vízvirágzást okoznak, mivel növényi tápanyag bőven rendelkezésükre áll a vízben. Az algaösszetétel is tápanyag terhelést jelez. A 90-es évek végétől az *Aphanizomenon ovalisporum* kékalga rendszeresen okoz vízszíneződést (a-klorofill tartalom: 120-126 mg/m³, mellette *Cylindrospermopsis raciborskii* fonalas kékalga kora őszi tömegprodukciója gyakori). A víz alatti fény- és oxigénviszonyok mélység szerinti változása, az időszakos hő és kémiai rétegzettség kialakulása a Szelidi-tó egyik karakterisztikuma. Nagyobb fokú algásodottság idején a tómeder túlnyomó részében kialakuló oxigénhiányos környezet jelentős hatással van a bentikus faunára, illetve közvetve vagy közvetlenül a halállományra, a táplálékláncon keresztül is.

A bevonatalkotó algák jó vízminőséget mutatnak. A magasabbrendű növényzet zonációs szerkezete a típusnak megfelelő. A nádállomány jellemzően keskeny, nem megfelelő, hogy horgászstégekkel tagolt. A védőövezet szélessége a tó körül csak rövidebb szakaszon megfelelő, a parton közvetlenül üdülőfalú és mezőgazdasági területek vannak.

A Szelidi tó víz-utánpótlását a csapadékon kívül a Kékesi-rét felől kapja. A feltöltés tavaszi időszakban a réten pihentetett és magasabb oldott sótartalmú vízből történik annak érdekében, hogy a tó természetes szikes jellege megmaradjon. A Kékesi réten folyik át a Kékesi-réti csatorna, ami a Fűzvölgyi-csatorna folytatása. Így a tóba bevezetett víz minőségét a Fűzvölgyi csatorna vízminősége befolyásolja.

Fűzvölgyi-csatorna

Kékesi -réti csatorna

A Fűzvölgy és Nagyér elnevezésű fokmedrek felhasználásával épült az 1970-es évek közepén. Hossza 48,169 km. A Kiskunsági Főcsatorna 38+610 cskm szelvényéből ágazik ki az 1 T jelű, 5,0 m nyílású vízkivételi zsilippel. További zsilipek a 39+246, a 29+319, a 21+304, a 15+095, a 2+2136 és a 0+000 cskm szelvényekben épültek. A földmeder a 29+319 cskm-ig 4-5 m³/s-ot, az alatt a fokmeder rendezésének elmaradása miatt a 3-3,5 m³/s-ot képes névlegesen szállítani.

A csatorna kezdőszelvénye a Kékesi-réti tározóban húzódó Kékesi-réti csatornához csatlakozik, amely a Megkerülő és Szelidi- tavi csatornákkal folytatódik és végül a Csorna-Foktői-csatorna 12+505 cskm szelvényébe torkollik.

A Fűzvölgyi-főcsatorna feladata lenne a kunszentmiklósi szivattyútelep által átemelt 4,0 m³/s, valamint a Vadas és Újsolti 1-1 m³/s kapacitású belvízi szivattyútelepekkel beemelt, összesen 6,0 m³/s belvizet Soltnál a Dunába juttatni. A Fűzvölgyi Főcsatorna 28+129 cskm szelvényét a Dunával összekötő ún. Solti árapasztó csatorna jelenlegi teljesítőképessége csak 1,9 m³/s. Magas

dunai vízállások esetén a belvizek átemelése a torkolatba telepített szállítható szivattyúkkal történhet.

A Fűzvölgyi-főcsatorna 7+499 cskm szelvényébe 1 m³/s nagyságú vízbevezetési lehetőséget biztosít a II. számú összekötő csatornán létesítendő szivattyúállás, amely az V. számú csatorna vízgyűjtőjén keletkező belvizek átemelését biztosítja.

A Fűzvölgyi-főcsatorna nyomvonala követi a Fűzvölgy és Nagyér elnevezésű fokmedrek természetesen kialakult medrét. Természetes mederállapotokkal jellemezhetjük a csatorna 2+213 – 35+709 cskm közötti szakaszát, ahol a mederesés 0,045 ‰, a meder átlagos szélessége 45,0 m. A Kiskunsági-főcsatornából való kiágazástól a 35+709 cskm szelvényig a csészeszelvényű természetes nyomvonalon húzódó meder fenékesése 0,02 ‰, átlagos szélessége 25,0 m. Mesterséges mederként jellemezhetjük a főcsatorna 0+000 – 2+213 cskm közötti szelvényét, ahol a trapéz alakú meder fenékszélesség 3,0 m, fenékesés 0,59 ‰, részűhajlás 1:2, átlagos szélesség 6 m.

Kékesiréti - Megkerülő - Szelidi-tavi csatornák:

A három csatorna gyakorlatilag egyazon vízvezető rendszer különböző szakaszai. A Kékesi-réti csatorna a Fűzvölgyi-főcsatorna végéből (az un. osztóműtárgynál) indul és végszelvénye a Szelidi-tóba vezet, de előtte ágazik ki a Megkerülő csatorna. A mesterséges átvágással létrehozott Megkerülő csatorna biztosítja a Szelidi-tó megkerülésével az észak-dél irányú vízleadás lehetőségét. A tó alsó (D-i) végéből ágazik ki a Szelidi-tavi csatorna, amelynek befogadója a Sárközi vízrendszer É-i határát alkotó Csorna-Foktői csatorna.

Kékesiréti csatorna

Az 1,75 millió m³ víz tározására alkalmas Kékesi-réti tározóban húzódó Kékesiréti csatorna végszelvénye csatlakozik a Fűzvölgyi-főcsatornához. A csatorna vízkészlete két irányba vezethető el, a Megkerülő csatornán keresztül a Szelidi-tavi csatornába, vagy a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával történt előzetes egyeztetés alapján a tározott víz egy része a Szelidi-tóba vezethető. A csatorna teljes hossza: 4.431 m.

A tározási vízszinthez (91,52 mBf.) tartozó trapéz földmeder jellemző adatai:

fenékszélesség:	3,0 m
részűhajlás:	1:3
szélesség:	9,0 m

A csatorna kiépített vízszállító kapacitása 3,2 m³/s.

Mértékadó belvízszinthez tartozó átlagos vízmélység 1,0 m.

A víztestre jellemző mederesés 0,04 ‰.

Üledék vastagsága [cm]: A síkvidéki víztestre erősen jellemző a feliszapolódási hajlam, melynek mértékére mérési eredmények nem állnak rendelkezésre.

Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke [cm/év]): igen, 2-5 cm/év

Meder benőtte (hínár, sás-nád, fű, cserje, fa): Fűzvölgyi csatorna: A meder parti sávja náddal, gyékénnyel benőtt. A nyílt vízfelületen alámerült gyökerező hínárnövényzet.

Hullámtér, parti sáv jellemzése

Hullámtér szélessége [m] táblázatosan (fkm-fkm, jobb part/ bal part): A hullámtér szélessége változó.

Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazdasági hasznosítás): A parti sáv szélessége változó, a mezőgazdasági területek mellett sokszor a kezeléshez szükséges sáv sem biztosított (partig szántott szántóföldek).

Parti sávot jellemző növényzet típusa (zonáció hosszaránya %-ban): Helyenként fás növényzet, nádas, vagy gyomnövényzet.

Zonáció: kisebb, mint 30%

Vízminőség

Vízkémia

A Fűzvölgyi csatornán eddig végzett vízkémiai vizsgálatok alapján a víztest kémia jellege változó a csatorna pillanatnyi funkciójától függően: szélső állapotai a Na-HCO₃-os édes-szikes átmeneti víz (néha híg vagy szikes víz), illetve a Ca-HCO₃-os kategóriába tartozó közepes édesvíz. Vezetőképessége szélesebb tartományban változik, a jellegétől függően (A vizsgált időszakban maximális érték 1640 µS/cm, minimális érték 316 µS/cm). Szerves anyag és növényi tápanyag koncentrációja jelentősen nem változik és nem jelentős.

Biológia

Mesterséges, kettős működésű csatorna, referenciaként a 18-as típus ajánlott. Az állóvízi fitoplankton elemek jelenléte, a magasabb a-klorofil érték a hidromorfológiai beavatkozások következtében (vize alapvetően Duna-víz, kiszélesedő meder, sok öböllel, ahol áll a víz) jellemző. A fitoplankton és a makrofita inkább a 19 típusnak megfelelő. Tápanyag és szervesanyag terhelést jelez a helyenként nagy hínár biomassza, a kiugró a-klorofill érték, a fitobentosz vizsgálat eredménye.

A Szelídi-tavi csatorna mesterséges, kettős működésű csatorna. A nagy hínár biomassza tápanyag terhelést jelez. A makrofita esetében nem megfelelő az egyenes, trapéz meder, a parton a védőövezet hiányzik, a művelt területek a csatorna partig húzódnak, a parton gyomvegetáció található.

16. Rövidtávú szennyezés veszélyének fennállása:

Rövid távú, havária jellegű esemény az érintett víztesten, illetve annak vízgyűjtő területén nem volt az elmúlt évtizedben nem volt.

Fennmaradó szennyezési okok:

A Szelídi-tó környezetében mezőgazdasági területek, üdülőövezet található.

Fennmaradó szennyezés a fürdővízen nem valószínűsíthető.

Rövid távú, haváriaszerű események alatt fogantatosított intézkedések kezelése:

A környezeti (vízminőségi) kárelhárítás keretében, szükség esetén, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján a vízügyi hatóság és a területi vízügyi igazgatóság látja el a rendkívüli események kezelését, együttműködésben a társszerveinkkel, az érintettekkel.

17. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:

A víztestet érő terhelések között főként diffúz szennyezésekkel kell számolni a tó közvetlen közelében lévő üdülőterület potenciális diffúz szennyező forrásként kezelhető a felszíni lefolyások és a talajvízen keresztül történő átszivárgás miatt.

A tó környezetében lévő, mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területekről diffúz mezőgazdasági eredetű szennyezéssel kell számolni (trágya, műtrágya kimosódás, növényvédő szerek megjelenése).

A tó parti része erősen növényes (alámerült hínárnövényzet, nádas), az elpusztult növényzet a szerves anyagterhelést növeli.

A tóba, annak minőségét veszélyeztető szennyező anyag közvetlen bevezetésére a vízügyi-vízvédelmi hatóság nem adott vízjogi engedélyt.

18. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat **1. számú melléklete** tartalmazza.

A fürdővízprofil felülvizsgálat ügyében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) szakvéleményezőként járt el, és 30402-5243-1/2025.ált. számon megadta szakvéleményét, melyben az alábbiakat állapította meg:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály a 2025. november 20. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (6238 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.) részére a Dunapataj, Szelidi-tó fürdővízprofiljának felülvizsgálata tárgyában indult eljárásában.

A fürdővízprofil felülvizsgálatának elfogadásához a vízügyi, vízvédelmi hatóság feltétel nélkül hozzájárul.”

Döntésünk a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet joghatályosan kizárólag e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási peres eljárás illetékét előzetesen megfizetni nem kell, az tárgyi illetékfeljegyzés alá esik. A peres eljárás illetékéről a bíróság dönt.

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény rendelkezései értelmében főszabály szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az egyéni vállalkozó, az állam, az önkormányzat, a költségvetési szerv, az ügyész, a jegyző, a köztisztviselő, az egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője az ügyintézési cselekményeit – ahol ez értelmezhető – elektronikus úton köteles elvégezni, nyilatkozatait elektronikus úton köteles megtenni.

Az e-mail mint írásbelinek nem minősülő elektronikus út szóbeli kapcsolattartási módnak minősül, mely hivatalos kapcsolattartásra nem használható.

Az E-Papír szolgáltatás segítségével történhet a Hatóságunkkal való írásbeli kapcsolattartás, továbbá ennek keretében van mód a beadványok megküldésére is. A beadványok a <https://epapir.gov.hu> oldalra, ügyfélkapus azonosítást követően belépve küldhetők meg az alábbiak szerint. 1) témacsoport neve: kormányhivatali ügyek; (2) címzett: Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal; (3) ügytípus neve: népegészségügyi feladatok. A beadványok szabályos beküldése érdekében – a természetes személy és az egyéni vállalkozó kivételével – a „cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” opciót is be kell jelölni. Az ily módon előterjesztett irat írásos dokumentumnak minősül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikus kapcsolattartással és ügyintézésel kapcsolatos nyilatkozatok, valamint a hivatalos elérhetőségek a <https://rendelkezes.gov.hu> weboldalon található Rendelkezési Nyilvántartásban rögzíthetők.

INDOKOLÁS

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2025. 11. 20-án hivatalból eljárást indított, Dunapataj –Szelidi-tó fürdővízprofiljának felülvizsgálata ügyében.

A Dunapataj, Szelidi-tó Nagy strand osztályba sorolása 2021-2024. évek fürdővíz vizsgálati eredmények alapján „kiváló” minősítésű lett.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről” sz. 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Jelen felülvizsgálat oka, hogy a fürdővíz minősítése jóról kiválóra módosult.

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről sz. 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. §. (6) bekezdése értelmében a kormányhivatal az engedélyezési eljárásában – az adott eljárásra vonatkozó különös szabályokban meghatározott szempontok mellett – a 3. mellékletben foglalt táblázat szerinti feltételek esetén vizsgálja a táblázatban meghatározott szakkérdést. A 3. mellékletben foglaltak alapján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárás során minden esetben vizsgálni kell a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítására vonatkozó szakkérdéseket.

Fentiek értelmében a BK/NEF/01997-2/2025. számú, 2025. november 20-án kelt megkeresésünkben szakmai nyilatkozat kiadása céljából megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály a rendelkező részben ismertetett 30402-5243-1/2025.ált. számú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály a 2025. november 20. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (6238 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.) részére a Dunapataj, Szelidi-tó fürdővízprofiljának felülvizsgálata tárgyában indult eljárásában.

A Szelidi-tó vízpótlása egyrészt a lehulló csapadékmennyiségből, másrészt csatornán keresztül biztosított. Vízugyűjtő területe (4,02 km²) jellemzően üdülőövezet, illetve mezőgazdasági művelés alatt álló terület. A víztestet érő terhelések között potenciálisan főként diffúz szennyezésekkel kell számolni mind az üdülőövezet (háztartási szennyvíz, hulladék), mind pedig a mezőgazdasági területek (szerves trágya,

műtrágya kimosódás, növényvédő szerek megjelenése) vonatkozásában. Ebből adódóan megjelenhet az eutrofizáció, amely során a tóban túlzottan elszaporodnak a nitrogén- és foszforvegyületek, ami az algák és más vízi növények túlszaporodásához vezet.

Ez a jelenség csökkentheti az oldott oxigénszintet, ronthatja a víz minőségét, és negatívan befolyásolhatja a vízi élővilágot, valamint a vízzel kapcsolatos emberi tevékenységeket.

Ugyanakkor megállapítható, hogy a Szelidi-tó, mint felszíni víz, fürdési célú használata, a tárgyi víztest minőségi állapotát nem veszélyezteti, arra tartós, vissza nem fordítható káros hatást nem gyakorol.

Fentiek értelmében a vízügyi, vízvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az eljárásban a vízügyi, vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/20216 (XII.2.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése és 3. melléklet 2. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg."

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottuk meg Dunapataj Szelidi-tó, Nagystrand fürdővíz profilját és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Főosztályunk „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) e) pontjára hivatkozással indította meg a közigazgatási hatósági eljárást. Az eljárás megindításáról Dunapataji Településgazdálkodási Intézményt és a Dunapataj Nagyközség Önkormányzatát a BK/NEF/1997-1/2025. számú, 2025. november 20-án kelt értesítésben tájékoztattuk.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezünk.

Határozatunkat az Ákr. 80. § (1) bekezdésére való hivatkozással hoztam, a döntés tartalmi elemei az Ákr. 81. §-án alapul.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. § (1) és 114. § (1) bekezdésére, „a közigazgatási perrendtartásról” szóló 2017. évi I. törvényre (Továbbiakban: Kp.), „a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról” szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontjára, „a polgári perrendtartásról” szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére figyelemmel adtunk tájékoztatást.

A bírósági eljárás illetékét „az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az 59. § (1) bekezdése és a 62. §. (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki.

Az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatban a releváns információkat „a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól” szóló 2023. évi CIII. törvény 8. § 24. pontja [ezzel összefüggésben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja], 18. § (2) bekezdés b) pontja, a 19. § (1) bekezdése, (3) és (5) bekezdése, 20. §-a, 27. §-a tartalmazza.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mely határidő megtartásra került.

Döntésünket a hivatkozott jogszabályok rendelkezései alapján hoztuk.

Határozatunkat a Korm. rendelet 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben, illetve „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal népegészségügyi feladatai ellátását, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított hatáskör és „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi

kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtuk ki.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Kalmár Patrícia Eszter
főosztályvezető
vármegyei tisztifőorvos

Erről értesül:

1. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)
Hivatali kapu
2. Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény (6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.) *Hivatali Kapu*
3. Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.)
Hivatali Kapu
4. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kozegeszseg@nngyk.gov.hu
5. Irattár


1. SZÁMÚ MELLÉKLET

1. **A strand mederfenék jellemzése:** Homokos alapkőzeten elhelyezkedő homokos vályog.
2. **A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** Gyepszőnyeggel borított.
3. **A víz elérhetősége:** Lejtős, lefutó jellegű.
4. **A strand hossza:** 900 m
5. **Kommunális infrastruktúra:** Nemenként elkülönített illemhelyek, kézmosók, ivóvíz minőségű víz biztosított, hulladékgyűjtő edények ki vannak helyezve.
6. **Kereskedelmi infrastruktúra:** Büfék és egyéb vendéglátó helyek üzemelnek a strand területén.
7. **Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** Csúszda, sportpályák kialakítottak, vízbicikli-kölcsönző működik
8. **Állatok beengedésének lehetősége:** Állatokat a strand területére bevinni tilos, kivéve a vakvezető kutyát!
9. **A fürdőzők maximális létszáma:** 2000 fő
10. **Átlagos éves csapadék-mennyiség:** 500-550 mm *(forrás:www.vizeink.hu)*
11. **A legcsapadékosabb hónap:** június *(forrás:www.met.hu)*
12. **A legszárazabb hónap:** február *(forrás:www.met.hu)*
13. **Vízgyűjtő-kerület azonosítója:** HU 1000
14. **Vízgyűjtő-kerület neve:** Danube
15. **Részvízgyűjtő-kerület azonosítója:** HUAEP 180
16. **Részvízgyűjtő-kerület neve:** Duna
17. **A víztest azonosítója:** AIH 128
18. **A víztest neve:** Szelídi-tó
19. **Nemzeti víz azonosító:** -
20. **Nemzeti víz –megnevezés:** -
21. **A víztest tipológiai leírása:** -
22. **A víz hőmérséklete:** Minimum: 20⁰C, Maximum: 25⁰C, Medián: 22,5⁰C
23. **A strand vízmélység-profilja:** átlagos vízmélysége: 2,6 m



Forrás: <https://dunapataj.hu/informaciok/informaciok-a-lakosoknak/terkep>

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
6000 Kecskemét, Nagykörösi utca 32.
☎76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
Hivatali kapu: BKMKNHSZ; KRID: 312011757



A fürdővíz légi fényképe: (forrás: Google Earth)



Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
 Közegészségügyi Osztály
 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.
 ☎ 76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
 Hivatali kapu: BKMKNHSZ; KRID: 312011757

Képek a strandról:**Forrás: Google Maps: Szelidi tó:**



Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály
6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.
☎ 76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
Hivatali kapu: BKMKNHSZ; Kridkódunk: 312011757



Forrás:

[https://www.tripadvisor.co.nz/Attraction_Review-g7001270-d10692421-Reviews-Szelidi_to-](https://www.tripadvisor.co.nz/Attraction_Review-g7001270-d10692421-Reviews-Szelidi_to-Dunapataj_Bacs_Kiskun_County_Southern_Great_Plain.html)

[Dunapataj_Bacs_Kiskun_County_Southern_Great_Plain.html](https://www.tripadvisor.co.nz/Attraction_Review-g7001270-d10692421-Reviews-Szelidi_to-Dunapataj_Bacs_Kiskun_County_Southern_Great_Plain.html):



Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
 Közegészségügyi Osztály
 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.
 ☎ 76/896-300, ✉ nepegeszsegugy@bacs.gov.hu
 Hivatali kapu: BKMKNHSZ; Kridkódunk: 312011757